




Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu

WOŚ.4240.155.2011.AN



Wrocław, dnia 10 marca 2011 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 5 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeanalizowaniu wniosku Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 22 lutego 2010 r. (data wpływu 24.02.2011 r.), znak UG-OŚ.6220.2.2011.MD,

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn: „Budowa małej elektrowni wodnej Miedzianka o mocy do 250 kW na kanale rzeki Bóbr wraz z przyłączem sieci elektrycznej we wsi Miedzianka” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia winien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia na rzekę Bóbr jako korytarza migracyjnego, przyrodę Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, tj. projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie” PLH020037. Ponadto inwestycja może wpływać na spójność Sieci Natura 2000 oraz potencjalnie na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, które ze Specjalnym Obszarem Ochrony siedlisk „Góry i Pogórze Kaczawskie” łączy rzeka Bóbr (m. in. projektowane Specjalne Obszary

Ochrony siedlisk Natura 2000: „Ostoja nad Bobrem” PLH020054 i „Rudawy Janowickie” PLH020011) poprzez wpływ na funkcjonalność korytarza migracyjnego, jakim jest rzeka Bóbr.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Janowice Wielkie pismem z dnia 22 lutego 2010 r. (data wpływu 24.02.2011 r.), znak UG-OŚ.6220.2.2011.MD, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: „Odtworzenie małej elektrowni wodnej wraz z odbudową stopnia piętrzącego na rzece Kwisie w miejscowości Łaszowa”.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 5 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Przedłożoną dokumentację przeanalizowano pod kątem uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj., rodzaj, skalę, charakter, usytuowanie przedsięwzięcia w bezpośrednim sąsiedztwie stref ochronnych ujęć wód podziemnych, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, emisję substancji i energii do środowiska, a także prawdopodobieństwo oddziaływania inwestycji na środowisko i ustalono, co następuje.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Małej Elektrowni Wodnej „Miedzianka” o mocy do 250 kW na kanale rzeki Bóbr wraz z przyłączem sieci elektrycznej we wsi Miedzianka, gm. Janowice Wielkie. Budynek elektrowni ma powstać w miejscu istniejącego, obecnie częściowo uszkodzonego budynku turbinowni ścieralni drewna. Inwestycja planowana jest na terenie dz. nr 28/2 obręb Miedzianka, dodatkowe prace prowadzone będą na młynówce rzeki Bóbr – dz. 189 obręb Miedzianka. Niezbędne do celów energetycznych piętrzenie wody jest realizowane poprzez istniejący narzut kamienny, kierujący wody rzeki Bóbr do kanału młynówki, natomiast piętrzenie wody następuje w wyniku różnic wysokości

terenu u ujścia kanału młynówki. Przyłączenie elektrowni do sieci przewiduje się za pośrednictwem wybudowanej na potrzeby elektrowni linii kablowej średniego napięcia i stacji transformatorowej SN/nN.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie” PLH020037. Ponadto inwestycja może wpływać na spójność Sieci Natura 2000 oraz potencjalnie na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, które z SOO „Góry i Pogórze Kaczawskie” łączy rzeka Bóbr (m. in. projektowane Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000: „Ostoja nad Bobrem” PLH020054 i „Rudawy Janowickie” PLH020011) poprzez wpływ na funkcjonalność korytarza migracyjnego, jakim jest rzeka Bóbr.

Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) w granicach parku krajobrazowego zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody, zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe (z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku przedmiotowej inwestycji) i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji oraz z materiałów przyrodniczych, które posiada tut. organ, rzeka Bóbr stanowi ważny korytarz migracyjny, w związku z czym inwestycja musi być realizowana w taki sposób, by korytarz ten mógł funkcjonować. Konieczne będzie przede wszystkim zaprojektowanie oraz wykonanie przepławki o odpowiednich parametrach oraz prowadzenie prac w sposób oraz w terminach uwzględniających uwarunkowania przyrodnicze.

W związku z powyższym, winna być przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a zakres raportu winien być zgodny z art. 66 ust. 1 ww. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia na rzekę Bóbr jako korytarza migracyjnego, przyrodę Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz cele i przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000.

Jednocześnie informuję, że szczegółowa analiza parametrów eksploatacyjnych i technologicznych przedsięwzięcia, warunków środowiskowych i terenowych przedstawionych w raporcie pozwoli na prawidłową i zgodną z rzeczywistością ocenę wpływu inwestycji na środowisko i na zastosowanie skutecznych rozwiązań chroniących środowisko.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
[Signature]
Edward Biały

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2, 58 - 520 Janowice Wielkie
2. a/a

Do wiadomości:

1. Grzegorz Stolarczyk, Chotomów
2. Jakub Stolarczyk, Opole
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
ul. C.K. Norwida 34, 50 - 950 Wrocław
4. Gmina Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2, 58 - 520 Janowice Wielkie
5. Zbigniew Pławiak, Janowice Wielkie