

Gmina Janowice Wielkie

ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie

Nr postępowania: **UG. UG.2710.ST.11.2014**

Nazwa postępowania: **Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach Wielkich”**

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4-4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu wpłynęły w dniu 8 lipca 2014 r. nw. pytania, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1:dotyczące pkt 5,6 opisu przedmiotu zamówienia.

Czy zamawiający dopuści nieco cięższą i większą. Najaśnice o wadze jedynie 11,3 kg oraz o wymiarach 55981658278 mm , posiada maszt, który można rozwinąć do wysokości Az 183 cm, a dzięki swoim rozmiarom uzyskuje odpowiednią stabilizację pracy zachowując tym samym lekkość i łatwość w transporcie. Najaśnice posiada regulację strumienia świetlnego dzięki czemu, przy tak wysokim maszcie i dużej mocy światła aż 3600lm,można uzyskać znacznie szersze pole światła niż przy systemie o wysokości 80 cm a w razie potrzeby wąską wiązką światła.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza najaśnicy innej niż tej która jest podana w Wymaganiach dla średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach Wielkich stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

Odpowiedź niniejsza nie powoduje zmiany SIWZ i ogłoszenia.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści najaśnice z akumulatorem kwasowo-ołowiowym 14,4 AH zamiast wymaganego żelowego 20 Ah. Proponowane rozwiązanie pozwala pracować również przy zasilaniu z akumulatora zewnętrznego co może przedłużyć pracę urządzenia bez potrzeby natychmiastowego doładowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza najaśnic z akumulatorem kwasowo-ołowianym, wymagania jakie muszą spełniać najasnice oraz akumulatory muszą być zgodne z Wymaganiami dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach Wielkich stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

Niniejsze pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego nie wpływają na zmianę terminu składania ofert.

Wójt Gminy Janowice Wielki

/ -/ Kamil Kowalski

Otrzymują:

1. Podmiot pytający
2. BIP UG Janowice Wielkie
3. Tablica ogłoszeń UG Janowice Wielkie
4. a/a