

**Gmina Janowice Wielkie**  
**ul. Kolejowa 2,**  
**58-520 Janowice Wielkie**

Nazwa zapytania ofertowego: „*Redukcja do wartości określonej prawem poziomu zawartości arsenu w wodzie uzdatnianej w następstwie procesu uzdatniania wody na ujęciu w Miedziance gm. Janowice Wielkie.*”

## **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający zgodnie z zapytaniem ofertowym prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły w dniu 13.05.2016 r. pytania, na które Zamawiający udzielił poniższej odpowiedzi:

### **Pytanie Wykonawcy nr 1.**

Proszę o załączenie wyników badań wody uzdatnionej i surowej.

### **Odpowiedzi Zamawiającego.**

Zamawiający w formie załącznika nr 1 dołącza do niniejszych odpowiedzi scan wyników badań wody.

### **Pytanie Wykonawcy nr 2.**

Proszę o załączenie aktualnego schematu istniejącej stacji wraz z rzutem tej stacji oraz rysunków konstrukcji budynku.

### **Odpowiedzi Zamawiającego.**

Z uwagi na fakt iż dokumentacja o którą pyta Wykonawca jest bardzo obszerna, rysunki umieszczone są na dużych arkuszach papierowych Zamawiający informuje, że nie ma możliwości technicznych zrobienia scanów dokumentacji i udostępnienia jej w formie elektronicznej. Natomiast istnieje możliwość wglądu oraz udostępnienia dokumentacji wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.

### **Pytanie Wykonawcy nr 3**

Proszę o podanie wydajności stacji.

### **Odpowiedzi Zamawiającego.**

Wydajność stacji wynosi do 600 m<sup>3</sup>/dobę.

### **Pytanie Wykonawcy nr 4**

Proszę podać informację czy działka na której znajduje się stacja jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ?

### **Odpowiedzi Zamawiającego.**

Działka o nr 174/3 na której znajduje się stacja uzdatniania wody znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

### **Pytanie Wykonawcy nr 5**

Proszę o podanie informacji czy inwestor przewiduje przedłużenie terminu wykonania w razie konieczności uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

### **Odpowiedzi Zamawiającego.**

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wydłużenia wykonania dokumentacji.

### **Pytanie Wykonawcy nr 6**

Proszę o informację czy inwestor posiada mapę do celów projektowych w zakresie inwestycji.

### **Odpowiedzi Zamawiającego.**

Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych w zakresie inwestycji.

Wójt Gminy Janowice Wielkie  
Kamil Kowalski

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. BIP UG Janowice Wielkie
3. a/a